

## SP Fire 105 Cembrit fasadskivor

Sammandrag av testresultat 2017

Nedan redovisas fakta kring fullskaletest RISE Research Institute of Sweden AB

Publ 388  
Reviderad september 2022  
Mars 2022  
BSAB KBB.21 JSF

Uppdatering se: [cembrit.se](http://cembrit.se)

### Testfakta

Metod SP Fire 105, issue 5, 1994-09-09 uppfyller kraven enligt BBR 24, punkt 2, 3 och 4 §5.551 ytterväggar i klass Br1 utan restriktioner kring antal våningsplan.

Reference  
6P10272

Reference  
7P01292



### Testade fasadskivor

Cembrit Patina  
Cembrit Cover  
Cembrit Solid

### System/Väggkonstruktion

Fasadsystem 1 är SP Fire 105 godkänt. Det består av Cembrit Patina, Cover eller Solid, träläkt 28 mm, Cembrit vertikal distansremсор Epdm, Cembrit horisontella foglistor och Cembrits fasadskruvar.

### Slutsats

Systemet med Cembrit fasadskivor på träläkt kan användas i alla typer av byggnader utan ytterligare brandutredning.